

令和5年度水質検査結果一覧

	検査項目 水道名 ID	2023年4月4日 四半期			2023年5月15日 省轄不可			2023年6月7日 省轄不可			2023年7月3日 全項目			2023年8月2日 省轄不可			2023年9月6日 省轄不可		
		日管判	短島	七久保	日管判	短島	七久保	日管判	短島	七久保	日管判	短島	七久保	日管判	短島	七久保	日管判	短島	七久保
		I-01	I-02	I-03	I-01	I-02	I-03	I-01	I-02	I-03	I-01	I-02	I-03	I-01	I-02	I-03	I-01	I-02	I-03
気温	℃	10.0	11.0	9.0	15.0	16.0	16.0	22.0	19.0	19.0	23.0	25.0	23.0	22.0	24.0	22.0	23.0	23.0	24.0
水温	℃	12.0	12.0	9.0	18.0	16.0	17.0	19.0	19.0	18.0	24.0	25.0	23.0	25.0	25.0	21.0	28.0	28.0	24.0
一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出しない	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
塩化水素イオン	200mg/L	2.6	2.9	3.0	2.3	2.9	2.9	2.1	2.9	2.8	2.9	4.5	3.9	3.1	2.8	2.6	3.0	2.6	2.5
有機物(TOC)	3mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
色度	5度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	5.8～8.6	6.9	7.0	7.0	6.8	7.0	7.0	6.8	7.0	7.0	6.8	7.0	7.1	6.9	7.2	7.1	6.8	7.1	7.2
臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
塩素酸	0.6mg/L	<0.005	<0.005	<0.005							<0.005	<0.005	<0.005						
シアン(GN)	0.01mg/L	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001						
臭素酸	0.01mg/L	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001						
クロロホルム	0.08mg/L	<0.0005	0.0009	0.0007							0.0007	0.0028	0.0022						
ブロモクロロメタン	0.03mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005							0.0005	<0.0005	<0.0005						
ジブクロロメタン	0.04mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005						
ブロモホルム	0.08mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005						
トリクロロメタン	0.1mg/L	0.0008	0.0009	0.0008							0.0012	0.0028	0.0022						
クロロ酢酸	0.02mg/L	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002						
ジクロロ酢酸	0.04mg/L	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002						
トリクロロ酢酸	0.2mg/L	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002						
ホルムアルデヒド	0.08mg/L	<0.008	<0.008	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008						
水銀(Hg)	0.0005mg/L										<0.0005	<0.0005	<0.0005						
カドミウム(Cd)	0.01mg/L										<0.003	<0.003	<0.003						
セレン(Se)	0.01mg/L										<0.001	<0.001	<0.001						
鉛(Pb)	0.01mg/L										<0.001	<0.001	<0.001						
ヒ素(As)	0.01mg/L										<0.001	<0.001	<0.001						
六価クロム(Cr+6)	0.05mg/L										<0.001	<0.001	<0.001						
硝酸素(B)	1mg/L										<0.01	<0.01	<0.01						
硝酸素窒素及び亜硝酸素	10mg/L	0.89	0.12	0.12	0.99	0.11	0.11	1.01	0.11	0.11	0.78	0.08	0.07	0.82	0.08	0.08	0.75	0.11	0.12
亜硝酸素窒素	0.04mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
フッ素(F)	0.8mg/L	<0.05	0.06	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.07	0.07	<0.05	0.07	0.07
四塩化炭素	0.002mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002						
1,2-ジクロロエチレン	0.02mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005						
ジクロロメタン	0.02mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005						
トリクロロエチレン	0.01mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005						
トリクロロエチレン	0.03mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005						
ベンゼン	0.01mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005						
1,4-ジオキサン	0.05mg/L	<0.005	<0.005	<0.005							<0.005	<0.005	<0.005						
亜鉛(Zn)	1mg/L										<0.01	<0.01	<0.01						
アルミニウム(Al)	0.2mg/L										0.006	0.028	0.037						
鉄(Fe)	0.3mg/L										<0.03	<0.03	<0.03						
銅(Cu)	1mg/L										0.03	<0.03	<0.03						
ナトリウム(Na)	200mg/L	5.4	3.2	3.2							5.3	4.7	4.0						
マンガン(Mn)	0.05mg/L										<0.001	<0.001	<0.001						
硬度(カルシウム、マグネシウム)	300mg/L	30	10	10							33	7	6						
陰イオン界面活性剤(ABS)	0.2mg/L										<0.01	<0.01	<0.01						
非イオン界面活性剤	0.02mg/L										<0.002	<0.002	<0.002						
フェノール類	0.005mg/L										<0.0005	<0.0005	<0.0005						
高発熱性物質	500mg/L										78	27	30						
ジエオキシ	0.00002mg/L										<0.000001	<0.000001	<0.000001				<0.000001	<0.000001	
2-メチルイソブチルアルコール	0.00002mg/L										<0.000001	<0.000001	<0.000001				<0.000001	<0.000001	
残留塩素(協議会)	mg/L	0.30	0.35	0.35	0.15	0.35	0.35	0.10	0.35	0.35	0.30	0.24	0.23	0.25	0.30	0.35	0.15	0.15	0.30

令和5年度水質検査結果一覧

	検査項目 水道名 ID	2023年10月3日			2023年11月7日			2023年12月4日			2024年1月16日			2024年2月19日			2024年3月11日		
		四半期			省略不可			省略不可			四半期			省略不可			省略不可		
		日管判	飯島	七久保	日管判	飯島	七久保	日管判	飯島	七久保	日管判	飯島	七久保	日管判	飯島	七久保	日管判	飯島	七久保
		I-01	I-02	I-03	I-01	I-02	I-03	I-01	I-02	I-03	I-01	I-02	I-03	I-01	I-02	I-03	I-01	I-02	I-03
気温	℃	15.0	16.0	16.5	16.0	16.0	15.0	4.0	3.0	3.0	0.0	-0.1	1.0	9.0	9.0	8.0	1.0	1.0	1.0
水温	℃	21.5	22.0	19.0	15.5	16.2	14.5	10.0	9.5	7.0	6.2	6.0	4.0	7.5	7.0	9.0	8.0	7.5	6.5
一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出しない	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
塩化水素イオン	200mg/L	3.2	3.9	3.6	3.1	2.7	2.8	3.0	2.9	2.8	2.7	2.7	2.8	2.7	2.7	2.8	2.6	3.1	3.0
有機物(TOC)	3mg/L	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
色度	5度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	5.8～8.6	6.9	7.2	7.2	6.8	7.1	7.1	6.9	7.0	6.9	7.0	7.1	7.0	6.8	6.9	6.9	7.0	7.1	7.1
臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
塩素酸	0.6mg/L	<0.06	<0.06	<0.06							<0.06	<0.06	<0.06						
シアン(CN)	0.01mg/L	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001						
臭素酸	0.01mg/L	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001						
クロロホルム	0.08mg/L	0.0016	0.0035	0.0024							<0.0005	<0.0005	<0.0005						
ブromochloroメタン	0.03mg/L	0.0007	<0.0005	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005						
ジブromochloroメタン	0.04mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005						
ブromoホルム	0.08mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005						
トリクロロメタン	0.1mg/L	0.0023	0.0035	0.0024							<0.0005	<0.0005	<0.0005						
クロロ酢酸	0.02mg/L	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002						
トリクロロ酢酸	0.04mg/L	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002						
トリクロロ酢酸	0.2mg/L	<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002						
ホルムアルデヒド*	0.08mg/L	<0.006	<0.006	<0.006							<0.006	<0.006	<0.006						
水銀(Hg)	0.0005mg/L																		
カドミウム(Cd)	0.01mg/L																		
セレン(Se)	0.01mg/L																		
鉛(Pb)	0.01mg/L																		
ヒ素(As)	0.01mg/L																		
六価クロム(Cr+6)	0.05mg/L																		
銅(Cu)	1mg/L																		
亜硫酸塩及び亜硫酸	10mg/L	0.85	0.14	0.15	0.61	0.05	0.05	0.82	0.06	0.06	0.71	0.08	0.08						
亜硫酸塩亜硫酸	0.04mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
フッ素(F)	0.8mg/L	<0.05	0.07	0.07	<0.05	0.06	0.07	<0.05	0.07	0.07	<0.05	0.07	0.07	<0.05	0.06	0.06	<0.05	0.05	0.05
四塩化炭素	0.002mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002						
1,2-ジクロロエチレン	0.002mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005						
トリクロロエチレン	0.0005mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005						
テトラクロロエチレン	0.01mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005						
トリクロロエチレン	0.03mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005						
ベンゼン	0.01mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005						
1,4-ジオキサン	0.05mg/L	<0.005	<0.005	<0.005							<0.005	<0.005	<0.005						
亜鉛(Zn)	1mg/L																		
アルミニウム(Al)	0.2mg/L																		
鉄(Fe)	0.3mg/L																		
銅(Cu)	1mg/L																		
ナトリウム(Na)	200mg/L	5.7	4.7	4.5							5.6	3.3	3.3						
マンガン(Mn)	0.05mg/L																		
硬度(カルシウム、マグネシウム)	300mg/L	29	12	12							33	12	12						
陽イオン界面活性剤(ABS)	0.2mg/L																		
非イオン界面活性剤	0.02mg/L																		
フエノキサール	0.005mg/L																		
亜硫酸塩	500mg/L																		
ジエタノール	0.00002mg/L																		
2-メチルイソプロパノール	0.00002mg/L																		
芳香族炭素(塩素系)	mg/L	0.25	0.25	0.30	0.30	0.35	0.35	0.25	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40