

検査名 水質名	2025年4月7日			2025年5月14日			2025年6月4日			2025年7月7日			2025年8月18日			2025年9月8日			
	四半期			省略不可			省略不可			全項目			省略不可			省略不可			
	日曹判	瓶島	七久保	日曹判	瓶島	七久保	日曹判	瓶島	七久保	日曹判	瓶島	七久保	日曹判	瓶島	七久保	日曹判	瓶島	七久保	
	I-01	I-02	I-03	I-01	I-02	I-03	I-01	I-02	I-03	I-01	I-02	I-03	I-01	I-02	I-03	I-01	I-02	I-03	
気温	℃	9.5	10.0	11.0	15.0	17.0	17.0	19.0	20.0	18.0	27.0	28.0	27.0	25.0	25.0	24.0	23.0	24.0	24.0
水温	℃	11.0	11.0	11.0	18.0	18.7	15.0	20.0	20.0	20.0	28.0	27.0	25.0	25.0	25.0	22.0	25.0	28.0	28.0
一般細菌	100個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出しない	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
塩化水素イオン	200mg/L	2.5	3.8	3.8	2.5	2.8	2.9	2.3	3.1	3.2	2.4	3.0	3.0	2.7	2.9	2.9	2.5	3.2	3
有機物 (TOC)	9mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3
色度	1度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	5.8～8.6	7.1	7.2	7.2	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0	6.9	6.8	7.1	7.1	6.8	7.0	7.0	6.9	7.2	7.2
臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
塩素酸	0.8mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
シアン(CN)	0.01mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
臭素酸	0.01mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	0.008mg/L	0.0008	0.0009	0.0007	0.0008	0.0009	0.0007	0.0008	0.0009	0.0007	0.0015	0.0021	0.0018	0.0015	0.0021	0.0018	0.0015	0.0021	0.0018
ブロモシクロロメタン	0.03mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0007	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ジブクロロメタン	0.1mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブロメホルム	0.08mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロメタン	0.1mg/L	0.0008	0.0009	0.0007	0.0008	0.0009	0.												

	月	2025年10月7日			2025年11月18日			2025年12月4日			2026年1月21日			2026年2月19日			2026年3月11日		
検査名	検査項目	四半期			省略不可			省略不可			四半期			省略不可			省略不可		
水産品名	ID	日曾判 I-01	飯島 I-02	七久保 I-03	日曾判 I-01	飯島 I-02	七久保 I-03	日曾判 I-01	飯島 I-02	七久保 I-03	日曾判 I-01	飯島 I-02	七久保 I-03	日曾判 I-01	飯島 I-02	七久保 I-03	日曾判 I-01	飯島 I-02	七久保 I-03
気温	℃		19.0	19.0		19.0													
水温	℃		23.0	22.0		21.5													
一般細菌	100個/mL		0	0		0													
大腸菌	検出しない		検出せず	検出せず		検出せず													
塩化物イオン	200mg/L		2.5	3.1		3.1													
有機物(TOC)	3mg/L		3m	0.2		0.3													
硬度	5度		<0.5	<0.5		<0.5													
濁度	2度		<0.1	<0.1		<0.1													
pH値	5.8~8.6		6.9	7.1		7.2													
臭気	異常でない		異常なし	異常なし		異常なし													
味	異常でない		異常なし	異常なし		異常なし													
塩素酸	0.8mg/L		<0.06	<0.06		<0.06													
シアン(CN)	0.01mg/L		<0.001	<0.001		<0.001													
異臭酸	0.01mg/L		<0.001	<0.001		<0.001													
クロロホルム	0.08mg/L		0.0014	0.0022		0.002													
ブromoklorofen	0.03mg/L		0.0008	<0.0005		<0.0005													
ジブromoklorofen	0.04mg/L		<0.0005	<0.0005		<0.0005													
ブロモホルム	0.08mg/L		<0.0005	<0.0005		<0.0005													
トリハロフェン	0.1mg/L		0.0022	0.0022		0.002													
クロロ酢酸	0.02mg/L		<0.002	<0.002		<0.002													
ジクロロ酢酸	0.04mg/L		<0.002	<0.002		<0.002													
トリクロロ酢酸	0.2mg/L		<0.002	<0.002		<0.002													
ネオペンタフルオリド*	0.08mg/L		<0.008	<0.008		<0.008													
水銀(Hg)	0.0005mg/L																		
カドミウム(Cd)	0.01mg/L																		
セレン(Se)	0.01mg/L																		
鉛(Pb)	0.01mg/L																		
ヒ素(Ase)	0.01mg/L																		
六価クロム(Cr+6)	0.05mg/L																		
ホウ素(B)	1mg/L																		
硝酸態窒素及び亜硝酸	10mg/L		0.52	0.15		0.15													
亜硝酸態窒素	0.04mg/L		<0.004	<0.004		<0.004													
フッ素(F)	0.8mg/L		<0.05	0.07		0													

※未実施個所については予定日