

令和7年度水質検査結果一覧

検査名	水温名	ID	2025年4月7日			2025年5月14日			2025年6月4日			2025年7月7日			2025年8月18日			2025年9月8日		
			省略不可			省略不可			省略不可			省略不可			省略不可			省略不可		
			日替り	短島	七久保	日替り	短島	七久保	日替り	短島	七久保	日替り	短島	七久保	日替り	短島	七久保	日替り	短島	七久保
気温	℃		9.5	10.0	11.0	15.0	17.0	17.0	19.0	20.0	18.0	27.0	28.0	27.0	25.0	25.0	24.0	23.0	24.0	24.0
水温	℃		11.0	11.0	11.0	18.0	18.7	15.0	20.0	20.0	20.0	28.0	27.0	25.0	25.0	25.0	22.0	25.0	28.0	28.0
一般細菌	100個/mL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出しない		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
200mg/L			2.5	3.6	3.6	2.5	2.8	2.9	2.3	3.1	3.2	2.4	3.0	3.0	2.7	2.9	2.9	2.5	3.2	3
塩化水素イオン	3mg/L		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3
有機物(TOC)	5度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	5.8~8.6		7.1	7.2	7.2	8.9	7.0	8.9	6.9	7.0	8.9	8.8	7.1	7.1	6.8	7.0	7.0	6.9	7.2	7.2
臭気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし						
味	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし						
塩素酸	0.8mg/L		<0.06	<0.06	<0.06							<0.06	<0.06	<0.06						
シアン(CN)	0.01mg/L		<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001						
臭素酸	0.01mg/L		<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001						
クロロホルム	0.08mg/L		0.0008	0.0009	0.0007							0.0015	0.0021	0.0018						
プロモクロロファン	0.03mg/L		<0.0005	<0.0005	<0.0005							0.0007	<0.0005	<0.0005						
ジプロクロロファン	0.1mg/L		<0.0005	<0.0005	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005						
プロモホルム	0.08mg/L		<0.0005	<0.0005	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005						
トリクロロエチレン	0.01mg/L		0.0008	0.0009	0.0007							0.0022	0.0021	0.0018						
クロロ酢酸	0.02mg/L		<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002						
ジクロロ酢酸	0.03mg/L		<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002						
トリクロロ酢酸	0.03mg/L		<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002						
ホルムアルデヒド	0.08mg/L		<0.008	<0.008	<0.008							<0.008	<0.008	<0.008						
水銀(Hg)	0.0005mg/L		<0.00005	<0.00005	<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005						
カドミウム(Cd)	0.01mg/L		<0.0003	<0.0003	<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003						
セレン(Se)	0.01mg/L		<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001						
鉛(Pb)	0.01mg/L		<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001						
ヒ素(As)	0.01mg/L		<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001						
六価クロム(Cr+6)	0.02mg/L		<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001						
硝酸素(B)	1mg/L		<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01						
硝酸窒素素及び亜硝酸	10mg/L		0.68	0.17	0.17							0.59	0.1	0.11						
亜硝酸窒素素	0.04mg/L		<0.004	<0.004	<0.004							<0.004	<0.004	<0.004						
フッ素(F)	0.8mg/L		0.05	0.08	0.08							0.05	0.07	0.07						
四塩化炭素	0.002mg/L		<0.0002	<0.0002	<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002						
1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L		<0.0005	<0.0005	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005						
ジクロロメタン	0.02mg/L		<0.0005	<0.0005	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005						
トリクロロエチレン	0.01mg/L		<0.0005	<0.0005	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005						
トリクロロエチレン	0.01mg/L		<0.0005	<0.0005	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005						
ベンゼン	0.01mg/L		<0.0005	<0.0005	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005						
1,4-ジオキサン	0.05mg/L		<0.005	<0.005	<0.005							<0.005	<0.005	<0.005						
亜鉛(Zn)	1mg/L		<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01						
アルミニウム(Al)	0.2mg/L		<0.005	0.002	0.002							<0.005	0.002	0.002						
鉄(Fe)	0.3mg/L		<0.03	<0.03	<0.03							<0.03	<0.03	<0.03						
銅(Cu)	1mg/L		0.02	<0.01	<0.01							0.02	<0.01	<0.01						
ナトリウム(Na)	200mg/L		5.5	3.3	3.4							5.8	3.1	3.1						
マンガン(Mn)	0.05mg/L		<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001						
硬度(カルシウム、マグネシウム)	300mg/L		30	14	14							30	14	14						
陰イオン界面活性剤(ABS)	0.2mg/L		<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01						
非イオン界面活性剤	0.02mg/L		<0.002	<0.002	<0.002							<0.002	<0.002	<0.002						
フェノール類	0.005mg/L		<0.0005	<0.0005	<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005						
微生物汚濁	500mg/L		60	32	40							60	32	40						
ジエオキシ	0.00002mg/L		<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001						
2-メチルイソボルネオール	0.00002mg/L		<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001						
残留塩素(協働会)	mg/L		0.52	0.34	0.34	0.51	0.30	0.31	0.47	0.28	0.31	0.32	0.27	0.29	0.23	0.24	0.27	0.32	0.19	0.23

令和7年度水質検査結果一覧

検査名	水温名	ID	2025年10月7日			2025年11月6日			2025年12月3日			2026年1月14日			2026年2月5日			2026年3月11日		
			省略不可			省略不可			省略不可			省略不可			省略不可			省略不可		
			日替り	短島	七久保	日替り	短島	七久保	日替り	短島	七久保	日替り	短島	七久保	日替り	短島	七久保	日替り	短島	七久保
気温	℃		19.0	19.0	19.0	10.0	10.5	11.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0
水温	℃		23.0	22.0	21.5	14.2	16.0	16.2	9.0	10.0	13.0	9.0	10.0	13.0	6.5	5.0	5.1	8.0	10.0	9.5
一般細菌	100個/mL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出しない		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
200mg/L			2.5	3.1	3.1	2.8	3.4	3.4	2.6	3.2	3.1	2.6	3.1	3.1	2.5	3.0	3.0	2.7	3.1	3.1
塩化水素イオン	3mg/L		0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
有機物(TOC)	5度		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	5.8~8.6		6.9	7.1	7.2	8.9	7.1	7.2	6.8	7.0	7.1	8.8	6.9	6.9	6.8	7.1	7.1	6.9	7.1	7.2
臭気	異常でない		異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし						
味	異常でない		異常なし																	